

Delegació : El Prat del Llobregat
Direcció : C/ Garrotxa 10-12 P.I. Mas Blau
08820 El Prat del Llobregat
Telèfon : 93 478 11 31

DE L'EFICIENCIA ENERGÉTICA SEGONS DIRECTIVA EUROPEA 2008/98/CE
(ANEX II)
GRUP R1 PER LA VALORITZACIÓ DE RESIDUS URBANS
CERTIFICATE OF EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY
EU DIRECTIVE 2008/98/EC AS ANNEX II. R1 GROUP FOR MUNICIPAL WASTE RECOVERY

En compliment de lo establert en la Directiva Europea 2008/98/CE i el seu ANEX II "Operacions de valorització" R1 Utilització principal com combustible u altre modus de produir energia.
In accordance with the provisions of European Directive 2008/98/EC and Annex II "Recovery operations" R1 Use principally as a fuel or other means to generate energy.

TITULAR/ *HOLDER*

: **CTRASA**
CENTRE DE TRACTAMENT DE
RESIDUS D'ANDORRA

NRT

Tax identification number (TIN)

EMPLAÇAMENT

LOCATION

GRUP

GROUP

AUTORITZACIÓ

AUTHORIZATION

: **A-705736-P**

: **CTRA DE LA COMELLA S/N**
AD 500 ANDORRA LA VELLA

: **UNIC**

: **Acta de Recepció Definitiva de 4 de Nov**
2008

DATA D' AUTORITZACIÓ

AUTHORIZATION DATE

TECNOLOGIA DE LA CENTRAL

TECHNOLOGY OF THE PLANT

POTENCIA TOTAL GRUP GENERADOR

TOTAL POWER GENERATOR

: **04-Novembre 2008**

: **TURBINA DE VAPOR-ALTERNADOR**

: **5 MW**

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Certifica:

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, CErtification & Testing, S.A. certifies:

Que durant el període de 12 mesos naturals 1 Gener 2015 / 31 Desembre 2015 la Planta de Incineració amb Recuperació Energètica de CTRASA. posseeix una Eficiència Energètica de:
That during the period of 12 calendar months 1January 2015/ 31December 2015 Plant Incineration with Energy Recovery of CTRASA shows an energy efficiency of :

Segons dades anuals del període 1 Gener 2015 - 31 Desembre 2015	0,52
Amb l'aplicació de un CCF = 1,180	0,62
According to annual data from 1January 2015/ 31December 2015	0,52
With application of CCF= 1,180	0,62